

○経済産業省告示第 号

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律（昭和五十四年法律第四十九号）第百五十四条第一項及び第百五十六条の規定に基づき、平成二十六年経済産業省告示第二百三十四号（サッシの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等）の一部を次の表のように改正し、令和 年 月 日から施行する。

令和 年 月 日

経済産業大臣 名  
(傍線部分は改正部分)

| 改正後                |             |            |                   | 改正前                |            |                   |
|--------------------|-------------|------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|
| 1 判断の基準<br><br>(略) |             |            |                   | 1 判断の基準<br><br>(略) |            |                   |
| <u>区分</u>          |             |            | 基準熱損失<br><br>防止性能 | <u>区分</u>          | <u>区分名</u> | 基準熱損失防<br><br>止性能 |
| <u>建築物の用途</u>      | <u>開閉形式</u> | <u>区分名</u> |                   |                    |            |                   |

|                                                                             |                          |      |      |                                   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|
| <u>一戸建ての住宅及び木造の共同住宅（その主要構造部（建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第5号に規定する主要構造部をいう。）が木材</u> | 片上げ下げ窓及び両上げ下げ窓に用いられるサッシ  | 上げ下げ | 2.30 | 片上げ下げ窓及び両上げ下げ窓に用いられるサッシ           | 上げ下げ | 2.30 |
|                                                                             | 片引き窓、引違い窓、引分け窓及び両袖片及び両袖片 | 引違い  | 2.16 | 片引き窓、引違い窓、引分け窓及び両袖片及び両袖片に用いられるサッシ | 引違い  | 2.16 |

|                                                |                             |           |         |                         |        |         |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|-------------------------|--------|---------|
| <u>で造られたもの</u><br><u>をいう。以下</u><br><u>同じ。)</u> | 引き窓に<br>用いられ<br>るサッシ        |           |         | シ                       |        |         |
|                                                | 固定窓に<br>用いられ<br>るサッシ        | F I X     | 1 . 8 7 | 固定窓に用い<br>られるサッシ        | F I X  | 1 . 8 7 |
|                                                | すべり出<br>し窓に用<br>いられる<br>サッシ | すべり<br>出し | 2 . 0 4 | すべり出し窓<br>に用いられる<br>サッシ | すべり出し  | 2 . 0 4 |
|                                                | たてすべ                        | たてす       | 2 . 0 6 | たてすべり出                  | たてすべり出 | 2 . 0 6 |

|                                 |                           |          |               |
|---------------------------------|---------------------------|----------|---------------|
|                                 | り出し窓<br>に用いら<br>れるサッ<br>シ | べり出<br>し |               |
| <u>木造の共同住<br/>宅以外の共同<br/>住宅</u> |                           |          | <u>2. 9 7</u> |

### 3 熱損失防止性能の測定方法

- (1) 一戸建ての住宅及び木造の共同住宅に  
用いられるサッシの熱損失防止性能は、日本  
産業規格（以下「J I S」という。）A4710

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| し窓に用いら<br>れるサッシ | し |  |
|-----------------|---|--|

### 3 熱損失防止性能の測定方法

- (1) 1の熱損失防止性能は、日本産業規格  
（以下「J I S」という。）A4710（2015）  
に規定する方法により測定された熱貫流率又

(2015) に規定する方法により測定された熱貫流率又は J I S A2102—1 (2015) 若しくは A2102—2 (2011) に規定する方法により算出された熱貫流率とする。この場合において、当該窓のガラスは、熱貫流率が特定される場合を除き、次の表の左欄に掲げるサッシの種類に応じ、同表の右欄に掲げる熱貫流率のものをを用いることとする。ただし、単板ガラス 3 枚で構成される複層ガラスに対応可能なサッシが単板ガラス 2 枚で構成される複層ガラスにも対応可能な場合には、単板ガラ

は J I S A2102—1 (2015) 若しくは A2102—2 (2011) に規定する方法により算出された熱貫流率とする。この場合において、当該窓のガラスは、熱貫流率が特定される場合を除き、次の表の左欄に掲げるサッシの種類に応じ、同表の右欄に掲げる熱貫流率のものをを用いることとする。ただし、単板ガラス 3 枚で構成される複層ガラスに対応可能なサッシが単板ガラス 2 枚で構成される複層ガラスにも対応可能な場合には、単板ガラス 2 枚で構成される複層ガラスに対応可能なサッ

ス 2 枚で構成される複層ガラスに対応可能なサッシのガラスの熱貫流率を用い、単板ガラス 2 枚で構成される複層ガラスに対応可能なサッシが単板ガラス 1 枚にも対応可能な場合には、単板ガラス 1 枚に対応可能なサッシのガラスの熱貫流率を用いることとする。

(略)

(3) 木造の共同住宅以外の共同住宅に用い

られるサッシの熱損失防止性能は、窓の面積及び開閉形式に関わらず、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄の熱貫流率を用い

シのガラスの熱貫流率を用い、単板ガラス 2 枚で構成される複層ガラスに対応可能なサッシが単板ガラス 1 枚にも対応可能な場合には、単板ガラス 1 枚に対応可能なサッシのガラスの熱貫流率を用いることとする。

(略)

(新設)

ることとする。

| 区分                       |        |               | 熱貫流率   |
|--------------------------|--------|---------------|--------|
| サッシの種類                   | ガラスの種類 |               |        |
|                          | ガラス仕様  | 中空層厚み         |        |
| 木製サッシ又は樹脂製サッシ            | 複層     |               | 2. 1 6 |
| 木及びアルミニウムの複合材料製サッシ又は樹脂及び | 複層     | 中空層 6 m<br>m超 | 2. 5 1 |
|                          |        | 中空層 6 m       | 3. 2 3 |

|                                              |           |                              |                |
|----------------------------------------------|-----------|------------------------------|----------------|
| <u>アルミニウム</u><br><u>の複合材料製</u><br><u>サッシ</u> |           | <u>m以下</u>                   |                |
| <u>アルミニウム</u><br><u>製サッシ</u>                 | <u>複層</u> | <u>中空層 6 m</u><br><u>m超</u>  | <u>3 . 9 5</u> |
|                                              |           | <u>中空層 6 m</u><br><u>m以下</u> | <u>4 . 1 9</u> |
|                                              | <u>単板</u> |                              | <u>6 . 2 6</u> |